

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕШЕТОВСКОЕ ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
632481 Новосибирская область
Кочковский район с. Решеты
ул. Олимпийская 2 «А»
тел.(383)56-25-607
Исх. № б/н от 09.12.2022 г.

Информация

по месту требования

Доводим до сведения, что в соответствии с полученной информацией из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» по протоколу лабораторного исследования № 1271/001275 от 14.11.2022г. по пробе воды питьевого модульной водоподготовке из скважины №5 расположенного по адресу Новосибирская область, Кочковский район, с. Решеты ул.Калинина 11а:

разделу V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий» и разделу III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Глава Решетовского сельсовета

Бурцев А.Н.

Директор «МУП Решетовское ЖКХ»

Савенков В.Н.

